CABEAMENTO ESTRUTURADO

LEGENDA DE EQUIPAMENTOS

- TOMADA COM 2 PONTOS - 0,30 METROS DO PISO ACABADO
- TOMADA COM 2 PONTOS - 1,30 METROS DO PISO ACABADO
- TOMADA COM 2 PONTOS - 2,30 METROS DO PISO ACABADO
- TOMADA COM 2 PONTOS - NO PISO
- TOMADA COM 2 PONTOS - NO TETO
- PCC — PONTO DE CONSOLIDAÇÃO DE CABOS INDICADO EM PLANTA PREVISÃO DE PONTOS
- RACK DE CABEMAENTO ESTRUTURADO - 19" 44U

LEGENDA DE INFRAESTRUTURA

- ELETRODUTO DE SUBIDA
- ELETRODUTO DE DESCIDA
- ELETRODUTO DE SUBIDA E DESCIDA
- CAIXA DE PASSAGEM
- CONDULETE TIPO L
- CONDULETE TIPO T
- CONDULETE TIPO X
- CONDULETE TIPO C
- CONDULETE TIPO E
- ELETRODUTO EM FEGV APARENTE OU NO ENTREFORRO
- ELETRODUTO EM FEGV ENTERRADO OU NO ENTREPISO
- ELETRODUTO EM FEGV EMBUTIDO EM ALVENARIA
- CANALETA TIPO RODAFLEX OU MULTIWAY COM BASE METÁLICA DIMENSÃO: 129x44mm
- ELETROCALHA PERFURADA COM SEPTO DIMENSÃO INDICADO EM PLANTA
  ELETROCALHA 500x100mm : TELEMÁTICA E CFTV (450x100mm) / BMS (50x100mm)
  ELETROCALHA 300x100mm : TELEMÁTICA E CFTV (250x100mm) / BMS (50x100mm)
  ELETROCALHA 200x100mm : TELEMÁTICA E CFTV (120x100mm) / BMS (50x100mm)

NOTAS GERAIS

1-DEVERA SE MANTER DISTÂNCIAS MAXIMAS ENTRE AS CAIXAS DE PASSAGEM DE 30 METROS.

2-DEVERÁ SE EVITAR NÃO TER MAIS QUE DUAS CURVAS DE 90º.

3-AS TUBULAÇÕES E REDES PROJETADAS NESTE PROJETO DEVEM SER DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.

4-OS ELETRODUTOS NÃO COTADOS SERÃO DE 1".

5-OS ELETRODUTOS SERÃO DE AÇO/CARBONO ELETROLITICO.

6-DEVERÁ SER PREVISTO UM PONTO DE ENERGIA (220V) PARA ATENDIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DOS RACK/GABINETES.

PLANTA CHAVE



Nº	MODIFICAÇÕES	APROVAÇÃO	DATA	APROVAÇÃO	DATA	OBSERVAÇÕES	DESENHOS DE REFERÊNCIA	N.	APROVAÇÃO	DATA	NOTAS
10											
9											
8											
7											
6											
5									APROVAÇÃO	DATA	
4									AUTOR DO PROJETO		
3											
2											
1											
0	EMISSÃO INICIAL										
		AUTOR DO PROJETO		UFABC					UFABC		

MBM ENGENHARIA
ALAMEDA BARÃO DE LIMEIRA - CAMPOS ELISEOS - SÃO PAULO - SP
CEP: 01202-002 - FONE: (11) 3362-1888
EMAIL: PROJETOS@MBMENGENHARIA.COM.BR SITE: WWW.MBMENGENHARIA.COM.BR

FACCIO ARQUITETURA
RUA MONTE APRAZÍVEL, 185 - VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP
CEP: 04513-030 - FONE: (11) 3045-7500
E-MAIL: PAULO@FACCIOARQUITETURA.COM.BR - SITE: WWW.FACCIOARQUITETURA.COM.BR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANTONIO CLÁUDIO B. MUYLAERT		Nº PROJETO: 13023	
PROJETISTA: THALES MIQUEAS			
ASSINATURA:			
CREA/CAU: 090007063-1	DATA: 15/07/2013		

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO FACCIO NETO		Nº PROJETO:
PROJETISTA: JEFFERSON OLIVEIRA		
ASSINATURA:		
CREA/CAU: 11.842-7	DATA: 15.07.2013	

Universidade Federal do ABC
Câmpus Santo André

UFABC

ETAPA - ÁREA TÉCNICA: PROJETO BÁSICO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			PB-EL
CONTEÚDO: TELEMÁTICA - 4º PAVIMENTO			FOLHA: L / 64
LOCALIZAÇÃO - IDENTIFICAÇÃO: BLOCO L - GERAL			
ARQUIVO ELETRÔNICO: UFABC-CSA-PB-EL-L-164-R00	REVISÃO DA FOLHA: 00	ESCALA: 1:100	DATA: 31/07/13

A0